



GUVERNUL ROMÂNIEI
INSTITUȚIA PREFECTULUI JUDEȚULUI IALOMIȚA
COMITETUL JUDEȚEAN PENTRU SITUAȚII DE URGENȚĂ IALOMIȚA

HOTĂRÂREA
Comitetului Județean pentru Situații de Urgență Ialomița
din data de 14.02.2018, ora 10.00


Având în vedere aspectele prezentate în cadrul ședinței ordinare a Comitetului Județean pentru Situații de Urgență Ialomița, materializate în procesul verbal de ședință nr. 3.318.514 din 14.02.2018, Comitetul Județean pentru Situații de Urgență Ialomița, adoptă următoarea hotărâre:

Art.1 Se aprobă cheltuielile cu energia electrică necesară pentru evacuarea apei provenită din precipitații pe raza comunei Giurgeni, jud. Ialomița, deservită de stația SPE 1, aparținând ANIF – Filiala Teritorială de Îmbunătățiri Funciare Ialomița-Călmațui, conform informării acesteia nr. 637 din 13.02.2018, aferente perioadei octombrie-noiembrie 2017, în valoare de 14237,49 lei, document anexat la prezenta hotărâre.

Prezenta hotărâre va fi adusă la cunoștința celor în drept prin grija Secretariatului Tehnic Permanent al Comitetului Județean pentru Situații de Urgență Ialomița.

**PREȘEDINTELE COMITETULUI JUDEȚEAN
PENTRU SITUAȚII DE URGENȚĂ IALOMIȚA**





Str. Cuza Voda, Nr. 5
Slobozia 920057 ROMANIA
CIF 29275212

Tel: 024.321.30.23
Fax: 024.321.50.88
E-mail: ialomita@anif.ro

Nr. 634 / 13.02.2017

INFORMARE

18 2155 14
02

Conform prevederilor **art.4 alin.1 lit.l)** din **OUG nr.82/2011** privind unele măsuri de organizare a activității de îmbunătățiri funciare **completată prin Legea nr.158/2016:**

"Agenția pune în funcțiune stațiile de desecare din zona ce urmează a fi afectată pentru prevenirea inundațiilor localităților, terenurilor agricole, a infrastructurii de îmbunătățiri funciare, precum și pentru prevenirea accidentelor la construcțiile hidrotehnice";

Conform **art.4 alin.1^1** din OUG nr.82/2011:

"activitățile prevăzute la (alin.1, lit.l) precum și costurile maxime generate de aceste activități se stabilesc de o comisie formată din reprezentanții prefecturii, ai inspectoratelor pentru situații de urgență, ai Agenției Naționale de Îmbunătățiri funciare și ai Ministerului Finanțelor Publice. Costurile maxime generate de activitățile de mai sus (alin.1, lit.l), precum și sursa de finanțare a acestora se aproba prin ordin comun al ministrului agriculturii și dezvoltării rurale, al ministerului afacerilor interne și al ministrului finanțelor publice."

Având în vedere cele menționate mai sus, în funcție de situația semnalată prin adresa nr.2405/09.10.2017 a Comitetului Local pentru Situații de Urgență Giurgeni, vă transmitem cheltuielile cu energia electrică consumată pentru evacuarea apei provenită din precipitații pe raza comunei Giurgeni, jud.Ialomița, deservită de stația SPE 1, aparținând ANIF-Filiala Teritorială de Îmbunătățiri Funciare Ialomița-Călmățui în perioada octombrie - noiembrie 2017:

Octombrie 2017 :

Energie electrică = 1 agregat Flygt x10 zile x 14 ore/zi x 160 kw/agregat x 0,807 = 18076,5 kwh

Pret energie electrică = 18076,5 kwh x 0,4236 lei/kwh = 7657,97 lei

TVA 19% = 1455,03 lei

TOTAL = 9113,00 lei

Noiembrie 2017 :

Energie electrică = 1 agregat Flygt x9 zile x 9 ore/zi x 160 kw/agregat x 0,786 = 10191,0 kwh

Pret energie electrică = 10191,0 kwh x 0,4226 lei/kwh = 4306,29 lei

TVA 19% = 818,20 lei

TOTAL = 5124,49 lei

TOTAL OCTOMBRIE - NOIEMBRIE 2017 = 14237,49 lei



Șef serviciu Plan, Exploatare, Patrimoniu,

ing. Cezar MIHAJ

(Signature)